



Alle uneschrifteten HA sind:
 NAYY 4x35 mm²
 HA-Querungen in
 Rohren DN 75

Mantelfarbe	
1) rot	2) grün
3) blau	4) gelb
5) schwarz	6) grau
7) braun	8) weiß
9) rot	

Röhrchenfarbe: Farbreihefolge für MRV12.8	
1) rot	2) grün
3) blau	4) gelb
5) schwarz	6) grau
7) braun	8) weiß
9) rot	10) orange
11) pink	12) rosa

Zeichenerklärung			
20-kV-Freileitung	vorhanden	projektiert	Abbau
20-kV-Kabel	---	---	---
0.4-kV-Freileitung	---	---	---
0.40 kV Kabel	---	---	---
KVS / ZAS	■	■	■
Abzweigs- / Verbindungs- / Endmuffe	●	●	●
Röhre, Schläuche PVC, PE	—	—	—
Unspannt. UW / UST / MUST / KUST	□	□	□
Mikrorohrtrasse (Breitband)	---	---	---

Projektplan 2/4

Gemeinde: Maßnahme:

Enzklosterle: Strom, Breitband - Enzklosterle

Netze BW Datum: 25.06.2020 Maßstab: 1 : 750 gefertigt: L.L.

Netzentwicklung Mitte
 geteigert: Datum: 25.06.2020 / M. Ehrlich
 (Planerstellung) / Name: Telefon: 07032 13-417