Alle unbeschrifteten HA sind:
NAYY 4x35 mm²

HA-Querungen in Rohren DN 75

Mantelfarbe

1 rot rt	2 grün gn	3 blau bl	4 gelb gr	5 schwarz sw	6 grau gr	7 braun br	8 violett vi	9 rosé rt

Röhrchenfarbe: Farbreihenfolge für MRV12 8

1 rot rt	2 grün gn	3 blau bl	4 gelb gr	5 weiß ws	6 grau gr	7 braun br	8 violett vi	9 türkis tk	10 schwarz sw	11 orange or	12 rosa rs

Zeichenerklärung

	vorhanden	projektiert	Abbau
20-kV-Freileitung			
20-kV-Kabel			
0,4-kV-Freileitung			
0,40 kV Kabel			
KVS / ZAS			
Abzweigs- / Verbindungs- / Endmuffe	AM / VM /EM	AM / VM /EM	AM / VM /EM
Rohre, Schläuche PVC, PE			
Umspannst. UW / UST /MUST /KUST			
Mikrorohrtrasse (Breitband)			

Projektplan 3/4

Gemeinde	Maßnahme
Enzklösterle	Strom, Breitband - Enzklösterle

Netze BW Netzentwicklung Mitte	Datum	Maßstab	gefertigt
	Plan original: 25.06.2020	1 : 750	L.L.
gefertigt: Datum (Planerstellung) / Name	Telefon		
25.06.2020 / M. Ehrlich	07032 13-417		