Alle uneschriftetenHA sind:
NAYY 4x35 mm²

HA-Querungen in
Rohren DN 75

Mantelfarbe

1) rot rt | 2) grün gn | 3) blau bl | 4) gelb ge | 5) schwarz sw | 6) grau gr | 7) braun br | 8) violett vi | 9) rot rt

Röhrchenfarbe: Farbreihenfolge für MRV12 8

1) rot rt | 2) grün gn | 3) blau bl | 4) gelb ge | 5) weiß ws | 6) grau gr | 7) braun br | 8) violett vi | 9) türkis tk | 10) schwarz sw | 11) orange or | 12) rosa rs

Zeichenerklärung

	vorhanden	projektiert	Abbau
20-kV-Freileitung			
20-kV-Kabel			
0,4-kV-Freileitung			
0,40 kV Kabel			
KVS / ZAS			
Abzweigs- / Verbindungs- / Endmuffe	AM / VM /EM	AM / VM /EM	AM / VM /EM
Rohre, Schläuche PVC, PE			
Umspannst. UW / UST /MUST /KUST			
Mikrorohrtrasse (Breitband)			

Projektplan 4/4

Gemeinde	Maßnahme
Enzklösterle	Strom, Breitband - Mittelenztal

Netze BW
Netzentwicklung Mitte

Datum	Maßstab	gefertigt
Plan original: 25.06.2020	1 : 750	L.L.

gefertigt: Datum (Planerstellung) / Name	Telefon	
25.06.2020 / M. Ehrlich	07032 13-417	